

Установка термометра ТТЖ-М (ТЖСТ)

Таблица 22

Поз.	Наименование	Обозначение	Масса 1 шт., кг
1	Термометр ТТЖ-М исп. 1П 5 (0+150 °С)-2-160) 66 ТУ 25-2022.0006.90	998601500005000	0,032 (0,047 в упак.)
2	Оправа	8ВЩ.087.015	0,11
3	Колпак	8ВЩ.307.009-01	0,01
4	Шайба	8ВЩ.370.051-04	0,001
6	Втулка (см. вариант 1)	8ВЩ.211.101	0,011
-	Заглушка (устанавливается на гильзу при снятом термометре)	8ВЩ.322.022	0,004

Вариант 1

Втулка для установки термометра ТТЖ-М (ТЖСТ)
в гильзу термометра ТКП-160 на трансформаторах ТМ и
ТМГ-1000, 1250, 1600 и др.

